

вход № 260  
06.12.22

Вел



**ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Прокуратура Ростовской области**

**Прокуратура г. Шахты**

ул. Шевченко, 80, г. Шахты,  
Ростовская область, 346500

23.11.2022 № 7-25/Прдп88-22-20600054



Муниципальное бюджетное  
образовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная  
школа № 5»  
г. Шахты Ростовской области

пр-кт Красной Армии, д. 78,  
г. Шахты, Ростовская область,  
346500

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

об устранении нарушений  
законодательства в сфере защиты прав  
инвалидов

Прокуратурой г. Шахты в ходе осуществления надзорной деятельности проведена проверка соблюдения требований законодательства о социальной защите инвалидов Муниципальным бюджетным образовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 5» г. Шахты Ростовской области.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - ФЗ № 181-ФЗ), социальная защита инвалидов - система гарантированных государством экономических, правовых мер и мер социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества.

Согласно ч. 7 ст. 30 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее - ФЗ № 384-ФЗ) доступность зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения передвижения должны обеспечивать:

- 1) досягаемость ими мест посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;
- 2) безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, мест обслуживания и мест приложения труда указанных групп населения.

Согласно ст. 15 ФЗ № 181-ФЗ организации независимо от организационно-правовых форм, создают условия инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры.

Соответствующие требования, предъявляемые к оборудованию зданий и помещений, закреплены в «СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001, утвержденном Приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 904/пр (далее - СП 59.13330.2020).



Абзацем 2 пункта 6.5.12 свода правил предусмотрено, что в зданиях с массовым пребыванием людей (пассажиры вокзалов всех видов транспорта, организации социального обслуживания, общественные здания административного назначения, многофункциональные комплексы и т.п.) для инвалидов по зрению следует устанавливать тактильные или тактильно-звуковые схемы, отображающие информацию о размещении и назначении помещений в здании. Они должны размещаться в вестибюле вблизи входа по возможности с правой стороны по ходу движения на расстоянии не более 4 м от входа в здание.

В нарушение указанных требований, в здании учреждения образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» г. Шахты РО, расположенном по адресу: г. Шахты, пр-кт Красной Армии, д. 78, отсутствуют тактильные таблички внутри здания, отображающие информацию о назначении помещений, тактильные напольные указатели.

Выявленные нарушения противоречат основным принципам и задачам законодательства о социальной защите инвалидов, не обеспечивают беспрепятственный доступ инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, свидетельствуют об отсутствии должного контроля со стороны руководства организации.

Учитывая изложенное, руководствуясь ст. 24 Федерального Закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

#### ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры города, принять конкретные меры, направленные на устранение выявленных нарушений законодательства, причин и условий, им способствующих, исключить в дальнейшем подобные факты нарушения законодательства.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

3. О результатах рассмотрения настоящего представления информировать прокуратуру города в установленный законом срок в письменной форме.

Заместитель прокурора города

советник юстиции

Н.С. Скачков

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00B87EEF451958D2398E5E6E2B5AE17018  
Владелец Скачков Николай Сергеевич  
Действителен с 06.04.2022 по 30.06.2023